

## Kruunuherkun PTS-toimenpiteet vaiheessa 1

TEKLTk 12.02.2025 § 6  
19/02.07.00/2025

<b>Valmistelija</b>	Tekninen johtaja Vesa Kankkunen, vesa.kankkunen@juva.fi, puh. 0400 136 209
<b>Päätösesitys</b>	Tekninen johtaja Vesa Kankkunen: Tekninen lautakunta päättää valita Kruunuherkun IV-kanavien eristystyöhön ja nuohoukseen Kisara Oy:n, kustannusarvio 84.200 euroa.
<b>Päätös</b>	Tekninen lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.
<b>Selostus</b>	<p>Kruunuherkun saneeraustöihin on varauduttu vuoden 2025 investoinnissa 320.000 eurolla. Ensimmäisessä vaiheessa tehtäviksi PTS-suunnitelman mukaisiksi toimenpiteiksi ovat valikoituneet IV-kanavien uudelleen eristäminen yläpohjassa ja nuohous.</p> <p>Nykyiset eristeet ovat huonokuntoiset ja kaipaavat uusimista, koska niiden eristyskyky on olematon. Kesäkaudella voi aiheutua kondensoitumista, joka puolestaan aiheuttaa kontaminoitumisvaaran tuotantoon. Lisäksi IV-kanavat pitää puhdistaa sinne kertyneestä pölystä ja liasta.</p> <p>Kustannusarviot saatiin kahdelta toimijalta, lopullinen hinta muodostuu toteutuneista kustannuksista suoritteiden mukaisesti. Kustannusarviot antoivat Caverion Suomi Oy ja Kisara Oy.</p>