

Lisätyön hyväksyminen/Kruunuherkun PTS-toimenpiteet

TEKLTk 16.04.2025 § 26
19/02.07.00/2025

Valmistelija	Tekninen johtaja Vesa Kankkunen, vesa.kankkunen@juva.fi, puh. 0400 136 209
Päätösesitys	Tekninen johtaja Vesa Kankkunen: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä lisätyön kustannusarvion mukaisena.
Päätös	Tekninen lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Selostus	Kruunuherkun IV-kanavien eristystyön yhteydessä on huomattu myös tarve uusia kylmäainelinjojen eristystä. Työ voidaan tehdä muiden eristystöiden yhteydessä ja siitä on saatu kustannusarvio. Voimakkaasti hikoilevia putkia on noin 300 metriä ja hikoillessaan ne aiheuttavat kontaminaatioriskin tuotantotiloihin.