

Tiedoksi saatettavat asiat

YMPLTK 28.05.2025 § 32
28/00.02.08/2024

Valmistelija	Lupa- ja valvontasihteeri Tarja Piikki, tarja.piikki@juva.fi, puh. 0400 135 052
Päätösesitys	Lupa- ja valvontasihteeri Tarja Piikki: Ympäristölautakunta merkitsee asiat tietoon saaduksi.
Päätös	Ympäristölautakunta merkitsi asiat tietoon saaduksi.
Selostus	Lautakunnalle tiedoksi saapuneet kirjeet.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

16.04.2025 Päätös: Luonnonsuojelualueen perustaminen Juvan kunnan Inkilän kylässä, Otikka 1-120 kiinteistöllä, noin 16,1 ha määräala. Perusteluina päätökseen on, että alue on edustava ja monimuotoinen metsäluonnon suojelukohde. Alueen suojelu on tarpeen luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Päätöksellä toteutetaan Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) suojelutavoitteita.

Aumausilmoitus

24.3.2025 Tarkiala tilaa koskeva aumausilmoitus korkeintaan 200 m³:n kuivikelannan määrälle on hyväksytty nitraattiasetusta noudattaen.

Juvan kunnanvaltuusto

21.05.2025 Pöytäkirjaote: Juva kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty 7.4.2025 § 13 Juvan kunnanvaltuustossa ja se on saanut lainvoiman 20.05.2025.

Pöytäkirjaote 07.04.2025 Juvan kunnanvaltuuston kokouksesta, jossa on hyväksytty § 14 rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomastehtävistä perittävät maksut 1.6.2025 lukien.

Lisäksi kunnanvaltuusto päättää ottaa käyttöön rakentamis-
lupamaksuihin rakennuksen pinta-alaan perustuvan uuden maksuluokan, jota sovelletaan yli 1 000 m² kokoisille rakennuksille. Näistä perittävä maksu on 1 euro/neliö 1 000 m² ylittävältä osalta.

Ramboll Finland Oy

18.03.2025 Juvan kirkonkylän jätevedenpuhdistamo käyttö- ja kuormitustarkkailun vuosiyhteenveto 2024.

Puhdistamon toiminta ei täyttänyt raportoitavana vuonna kaikkia ympäristöluvan mukaisia puhdistusvaatimuksia. Puhdistusvaatimus ei

täyttynyt BOD:n (biologinen hapenkulutus) osalta ensimmäiseltä osavuosijaksolla, puhdistusteho oli 93 % kun vaatimus on vähintään 95%. Toisella osavuosi jaksolla sekä pitoisuus- että puhdistustehovaatimus kuitenkin saavutettiin. VNa 888/2006 :n asetuksessa sallitaan raja-arvojen ylitys yhden näytteen osalta vuodessa, joten asetuksen vaatimukset täyttyivät.

14.4.2025 Juvan kirkonkylän jätevedenpuhdistamo velvoitetarkkailun näytteenotto huhtikuu 2025.

Puhdistamon toimintaa tarkkailtiin 2-3.4.2025 kerättyjen 24 tunnin kokoomanäytteiden analyysituloksien perusteella. Tarkkailukerralla puhdistamon toiminta saavutti kaikki ympäristöluvan asettamat vaatimukset.