

Investointimäärärahan kohdennuksen muutos/Juvakodin rakennusautomaation saneeraus

TEKLIK 03.12.2025 § 71
19/02.07.00/2025

Valmistelija	Tekninen johtaja Vesa Kankkunen, vesa.kankkunen@juva.fi, puh. 0400 136 209
Päätösesitys	Tekninen johtaja Vesa Kankkunen: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Kruunuherkun laajennukseen varatusta määrärahasta kohdennetaan uudelleen 25.000 euroa Juvakodin rakennusautomaation saneeraukseen.
Päätös	Tekninen lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Selostus	Vuoden 2025 investoinneissa ei ole varauduttu Juvakodin rakennusautomaation saneeraukseen. Kuluvin vuoden aikana automaatiossa on ollut useampia vikatilanteita sekä rikkoutuneita komponentteja. Rakennusautomaatio on melko iäkäs ja varaosien saatavuus on huono. Järvi-Saimaan Palvelut Oy on pyytänyt tarjouksen rakennusautomaation saneerauksesta. Vanhat Atmosstechin valvonta-alakeskukset AK201 ja AK202 puretaan ja korjataan Fidelix-järjestelmällä. Fidelix on käytössä myös muissa kunnan kohteissa. Kruunuherkun laajennukseen on varauduttu 420.000 eurolla, mutta hanke on vasta käynnistymässä eikä investointimäärärahaa tulla kokonaisuudessaan käyttämään vuoden 2025 aikana. Näin ollen tästä investointimäärärahasta on mahdollista siirtää osa Juvakodin rakennusautomaation saneeraukseen.