

Tiedoksi saatettavat

YMPLK 12.03.2026 § 10
28/00.02.08/2024

Valmistelija

Lupa- ja valvontasihteeri Tarja Piikki, tarja.piikki@juva.fi, puh. 0400 135 052
Vs. ympäristösihteeri Heidi Käyhkö, heidi.kayhko@juva.fi, puh. 040 508 3825

Päätösesitys

Lupa- ja valvontasihteeri Tarja Piikki:
Ympäristölautakunta merkitsee asiat tiedokseen.

Päätös

Ympäristölautakunta merkitsi asiat tiedokseen.

Selostus

Itä-Suomen hallinto-oikeus

2.2.2026 Päätös ympäristölautakunnan päätöksestä 27.6.2024 § 14, jolla ympäristölautakunta hylkäsi lautakunnan päätöksestä 28.9.2023 § 20 tehdyn oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen alaisella päätöksellään lautakunta antoi kunnan suostumuksen Lehtiniementielle jo päätöksentekoaikaan yli 10 vuotta aiemmin asennetun puomin pysyttämiseksi. Hallinto-oikeus kumosi päätöksen ja palautti asian lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi menettelyvirheen vuoksi.

Etelä-Savon ELY-keskus

5.12.2025 ELY-keskus on antanut lausunnon vesiluvan tarpeesta koskien yksityistien sillan kannen uusimista Siikajärven Virtasalmessa. Silta sijaitsee Juvan ja Sulkavan kuntien rajalla vesialueilla 178-876-1-0 ja 768-876-18-5. Lausunnon mukaan pelkästään sillan kannen uusimiselle ei tarvitse hakea vesilupaa, mutta jos sillan maatuot edellyttävät uusimista, tulee hankkeelle hakea vesilain mukainen lupa.

10.12.2025 ELY-keskus on ilmoittanut vastaanottaneensa Maveplan Oy:n ilmoituksen kahden painevesiviemärin sijoittamisesta Kuhalampeen vesistöalueille 178-430-876-1 ja 876:2. Suojakuorellisten painotettujen viemäreiden halkaisijat ovat 225 mm ja 280 mm. Viemäreiden rantautumiskiinteistöt ovat 178-420-2-112 ja 178-430-3-37. Työhön saa ryhtyä aikaisintaan 60 vuorokauden kuluttua ilmoituksen tekemisestä eli 8.2.2026.

15.12.2025 ELY-keskus on antanut lausuntonsa Maveplan Oy:lle johdon asettamiseen painotettuna Kuhalampeen, joka koskee Juvan kunnan Jukaisentien ja Hyötyläisen paineviemäreiden saneerausta.

Vesistön alittavan viemärilinjan pituus on karttatarkastelun perusteella noin yksi kilometri. Rantautumiskohdat sijaitsevat kiinteistöllä 178-420-2-112 Kauraniemi ja 178-430-3-37 Vaihtomaa. ELY-keskus arvioi, että suunnitelman mukaisesta hankkeesta saattaa ennalta arvioiden aiheutua vesilain 3 luvun 2§:n mukaisia vaikutuksia ja haittaa vesistön pohjassa kulkevan jätevesiviemärien häiriötilanteissa, kuten mahdollisissa rikoutumistapauksissa. Hankkeelle tulee siten hakea vesilain mukainen lupa.

16.12.2025 ELY-keskus on lähettänyt tiedotteen kunnille ja Maakuntien liitoille valtion uusien virastojen vuorovaikutuksesta kaavoituksessa ja rakennusvalvontatyössä. Uudet virastot ovat aloittaneet vuoden 2026 alusta. Valtion aluehallinnon uudistuksessa kootaan valtion lupa-, ohjaus ja valvontatehtäviä uuteen valtakunnalliseen Lupa- ja valvontavirastoon. Samalla on muodostettu 10 uutta, alueellisesti entistä vahvempaa elinvoimakeskusta 15 ELY-keskuksen pohjalta.

17.12.2025 ELY-keskus on antanut lausunnon vedenjakelun järjestämiseksi, Iso-Hirvijärvi, Juva. Vesijohdon sijoittaminen tulee tilojen 178-453-1-26 ja 178-453-6-126 välille. Vesijohto (paineputkisiniraita PEM40) upotetaan molemmissa rannoissa kahden-kolmen metrin matkalta kaivantoon järvenpohjaan. Kaivanto täytetään järven pohjan luonnolliseen tasoon. Kaivettavan osuuden ulkopuolella johto asennetaan painotettuna vesistön pohjaan. Alituksen pituus on noin 270 metriä. Asennustyö on tarkoitus toteuttaa kesällä 2026.

29.12.2025 ELY-keskus on hyväksynyt Savon VeeTee Oy:n (y-tunnus 2921491-8) jätteen ammattimaisen kuljettamistoiminnan (saostus- ja umpisäiliölietteet, sadevesikaivohiekat ja pesuhallin liete) jätehuoltorekisteriin.

3.2.2026 Lupa- ja valvontavirasto on antanut lausunnon sähkö- ja valokuitukaapeleiden asentamisesta kiinteistöjen 178-409-1-126 ja 178-409-1-4 väliselle vesialueelle 178-409-876-1 (Syysjärvi). Putkitettu kaapeli asennetaan vesistön pohjaan vähintään 1,5 m syvyyteen ja painotetaan tarvittaessa. Hankealue sijaitsee valtakunnallisesti merkittävässä rakennetussa kulttuuriympäristössä. Lupa- ja valvontavirasto katsoo, ettei hankkeelle tarvitse hakea vesilain mukaista lupaa.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

19.12.2025 ELY-keskus on ilmoittanut Saimaan juoksutuksen vähentämisen lopettamisesta. Juoksutuksen vähentäminen on aloitettu 26.5.2025. Saimaan vedenkorkeus on tällä hetkellä noin 18 cm luonnonmukaista vedenkorkeutta ylempänä ja juoksutussäännön mukaan juoksutuksen vähentäminen on tällaisessa tilanteessa lopetettava siirtymällä normaalijuoksutukseen.

Lapin elinvoimakeskus

24.2.2026 Päättös ajoneuvon siirtosta varastoon (Juvan kunnan huoltotukikohta) sekä ajoneuvon omistajan velvollisuudesta korvata siirtokustannukset. Ajoneuvo on arvioitu onnettomuusajoneuvoksi, eikä sitä ole siirretty onnettomuuspaikalta kahden vuorokauden kuluessa tapahtumasta (Laki ajoneuvojen siirtämisestä 4§). Ensimmäinen havainto 18.2.2026. Paikka josta siirto on tehty on: Sulkavantien kiertoliittymä 200 m, suuntaan Savonlinna.

Itä-Suomen aluehallintovirasto

15.12.2025 aluehallintovirasto on päätöksellään jättänyt Juvan kunnan ponttonilaiturin ja kevyen liikenteen väylän rakentamista Saviveden rantaan koskevan vesilupahakemuksen käsittelyn sillensä, koska hakija on perunut hakemuksen.

Ramboll Finland Oyj

13.2.2026 Toimenpideraportti öljyvahingosta. Puunkuljetusauton letkurikon seurauksena hydrauliiikkaöljyä pääsi valumaan 11.11.2025 Tervaniementieltä risteävälle tonttitielle. Kohteesta poistettiin 21.11.2025 pilaantunutta maata 10,02 tonnia Biosairila Oy:n Metsäsairilan kierrätys- ja lajittelukeskukseen Mikkeliin. Kunnostetun alueen maaperään ei jäänyt VNa 214/2007 kynnysarvotason ylittäviä pitoisuuksia öljyjakeita eikä näin ollen maankäyttörajoitteita.

Joulukuun 2025-helmikuun 2026 tutkimustodistusten mukaiset Itäsuon jätevedenpuhdistamon lähtevän veden pitoisuudet:

	Ympäristö- lupa	16.12- 17.12.2025	1.1.- 2.1.2026	8.1.- 9.1.2026	13.1.- 14.1.2026	20.1.2026	3.2. - 4.2.2026	10.2.- 11.2.2026	17.2.- 18.2.2026
BOD₇-ATU (mg/l)	≤ 10	2,3	6,0	2,8	10	2,2	1,5	2,5	1,8
Kokonaisfosfori (mg/l)	≤ 0,5	0,16	0,31	0,080	0,11	0,13	0,59	0,12	0,11

Jätevedenpuhdistamon on käyttöönoton jälkeisen ensimmäisen täyden kalenterivuoden alusta lukien, mutta viimeistään 1.1.2028 alkaen täytettävä ympäristöluvassa annetut raja-arvot. Tuloksia tarkastellaan puolivuosisikeskiarvona. Laboratorion analyysimenetelmän mittauserävarmuus BOD-arvolle on ± 1,5 yksikköä eli tulos voidaan mittauserävarmuustekijän perusteella katsoa saavutetuksi.

Aumausilmoitukset

- Vennon tila 160 m³
- Taipaleen tila 80, 150, 180, 100, 50 ja 260 m³ (lanta ja kompostoitu kuivalanta)
- Tarkialan tila 150–200 m³
- Hiislahden tila 700 m³ (Gasum kalkkijumalus)

- Pien-Piispan tila 350 m³.