

Poikkeamislupahakemus kiinteistölle 178-436-1-162 / Mäki-Kainuu

HALL 07.09.2026 § 159
75/10.03.00.02/2021

Valmistelija

Asian valmistelijat: tekninen johtaja Vesa Kankkunen, vesa.kankkunen@juva.fi, puh. 0400 136 209 ja rakennustarkastaja Leo Lindström, leo.lindstrom@juva.fi, puh 040 576 9251

Päätösesitys

Kunnanjohtaja Mervi Simoska:
Kunnanhallitus päättää myöntää poikkeamisluvan yleiskaavan M-1-alueelle. Poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta.

Päätös

Ritva Hänninen ilmoitti olevansa esteellinen asiassa Suur-Savon Sähkö Oy:n hallituksen puheenjohtajuuden vuoksi (yhteisöjääviys, hallintolaki 28.1 § 5. kohta), ja poistui kokouksesta keskustelun ja päätöksenteon ajaksi.
Aila Asikainen ilmoitti olevansa esteellinen asiassa alueen tiehoitokunnan osakkuuden kautta (osallisuusjääviys, hallintolaki 28.1 § 1. kohta).
Puheenjohtajana asiassa toimi varapuheenjohtaja Frans Jaatinen.

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Selostus

Hallintosäännön 14 §:n mukaan kunnanhallitus päättää RakL 57 ja 58 §:ien mukaisesta poikkeamisluvasta.

Kiinteistölle Mäki-Kainuu 178-436-1-162, on suunnitteilla Järvi-Suomen Energia Oy:n omistaman keskijänniteverkon läheisyyteen konttimallinen akkuvarasto. Akkuvarasto on tarkoitus liittää 20 kV keskijänniteverkkoon turvaamaan sähkönjakelua mm. häiriötilanteita varten.

NWJ FIN Oy hakee poikkeamista Jukajärven yleiskaavasta siten, että voisivat asentaa sähköenergiavaraston kaavamerkinnän M-1-alueelle. Kaavamerkintä tarkoittaa maa- ja metsätalousvaltainen aluetta. Alueelle ei saa rakentaa lukuun ottamatta maatalouden, kalatalouden ja merenkulun kannalta välttämätöntä rakentamista. Suunniteltu rakennus tulisi valtatie suuntaisen metsätien eteläpuolelle. Etäisyys Savonlinnantien keskiviivasta rakennukseen olisi 57 metriä. M-1-alueen leveys yleiskaavassa on 90–100 metriä. Hakemus tuli vireille 8.6.2026.

Naapureita on kuultu tarvittavalta laajuudelta, eikä naapureilla ole ollut huomautettavaa.

