

## Tiedoksi saatettavat asiat

YMPLK 24.09.2026  
28/00.02.08/2024

**Valmistelija** Ympäristösihteeri Heli Turpeinen, heli.turpeinen@juva.fi, puh. 040 508 3825

**Päätösesitys** Ympäristösihteeri Heli Turpeinen:  
Ympäristölautakunta merkitsee asiat tiedokseen.

## Päätös

**Selostus** *Ramboll Finland Oyj*  
25.6.2026 saapunut, Juvan jätevedenpuhdistamon vesistötarkkailu kesäkuulta 2026. Tarkkailualueen vesistöissä oli havaittavissa kuormitusvaikutus, joka voi johtua puhdistamon lisäksi vanhan jätevedenpuhdistamon altaiden tyhjennyksestä. Jälkiselkeytysallasta tyhjennettiin noin kaksi viikkoa 19.5. lähtien jätevedenpuhdistamon purku-uomaan. Jälkiselkeytysaltaasta otettujen näytteiden tulosten perusteella (kokonaisfosfori 370 µg/l) tyhjennysvesi on voinut nostaa ainakin ravinnepitoisuuksia. Puhdistamon alapuolisilla jokien tarkkailupisteillä oli havaittavissa kohonnut sähkönjohtavuus, kloridipitoisuus ja kokonaistypen pitoisuus.

17.8.2026 saapunut, Jätevedenpuhdistamon käyttö- ja kuormitustarkkailun puolivuotisraportissa 2026 todettiin, että voimassa olevan ympäristöluvan mukaiset ja valtioneuvoston asetuksen (888/2006) mukaiset puhdistusvaatimukset saavutettiin tällä tarkkailujaksolla. Tarkkailujakson vesistökuormitus on suurimmilta osin vertailuvuosia matalampaa, ainoastaan fosforin ja typen osalta vesistökuormitus on vertailuvuosien vaihteluvälillä. Ammoniumtypen vesistökuormitus on vertailuvuosia huomattavasti matalampi.

18.8.2026 saapunut, Osuuskauppa Suur-Savon toimeksi antama tarkkailuraportti ABC Juvalla suoritetusta pohjavesitarkkailusta. Havaintoputkesta JUV1 otetuissa näytteessä todettiin laboratorion määrittämisrajat ylittävä pitoisuus bensiinin lisäaineista MTBE:ä ja ETBE:ä. Havaintoputkesta JUV2 otetussa näytteessä todettiin lievästi kohonneita bensiinin lisäaineiden (MTBE, TAME, TAEE, ETBE) pitoisuuksia. JUV1-näytteen pitoisuudessa on todettavissa selvää laskua, JUV2 -näytteissä todetut pitoisuudet olivat samaa pitoisuustasoa, kuin aikaisempina vuosina. ABC-jakeluasema on rekisteröity 2020, eikä ympäristöluvan mukaisia pohjaveden tarkkailuvelvoitteita ole voimassa.

Lievästi kohonneiden pitoisuuksien vuoksi esitetään pohjavedestä otettavaksi uudet seurantanäytteet keväällä 2029.

20.8.2026 saapunut Juvan Itäsuon jätevedenpuhdistamon elokuun 2026 velvoitetarkkailukerran näytekertaraportti. Puhdistamon toiminnalla saavutettiin kaikki laitosta koskevat puhdistusvaatimukset.

25.8.2026 Juvan jätevedenpuhdistamon vesistötarkkailun tulokset elokuulta. Elokuussa 2026 tarkkailualueen vesistöissä oli havaittavissa puhdistamon vaikutus. Puhdistamon alapuolisilla jokien tarkkailupisteillä todettiin kohonnut kloridipitoisuus, sähkönjohtavuus sekä kokonaistypen pitoisuus. Toisaalta yläpuolisella Konnusjoen tarkkailupisteellä todettiin myös kohonnut kokonaisfosforin pitoisuus -tämä viittaa alueen yläpuoliseen kuormitukseen.

### ***Elinvoimakeskus***

9.9.2026 saapunut päätös ajoneuvon siirtämisestä varastoon sekä ajoneuvon haltijan/omistajan velvollisuudesta korvata siirtokustannukset. Ajoneuvon oli yli kaksi vuorokautta virheellisesti pysäköitynä (Laki ajoneuvojen siirtämisestä 5 §). Ajoneuvon siirto tehty Juvan kunnan varastoon (Varastotie 2) tieltä 4342 Hatsola-Kolkanranta.

### ***Lupa- ja valvontavirasto (LVV)***

12.6.2026 saapunut, LVV:n antama lausunto asiaan vesistöalitus Voipää, Juva. Asia koskee Elvera Oy:n LVV:ltä pyytämää lausuntoa Juvan Suulammen ja Voipään välisen uoman alituksesta.

Suuntaporaamalla pohjan alapuolelle rakennettava alitus rantautuu kiinteistöille 178-422-1-143 ja 178-422-1-139. Alitus ei sijoitu pohjavesialueelle. LVV:n antama lausunto: ”*Lupa- ja valvontavirasto katsoo, ettei hankkeesta lausuntopyynnön mukaisesti toteutettuna aiheudu ennalta arvioiden vesilain 3 luvun 2 §:ssä mainittuja muutoksia, eikä sen rakentamiseen tarvita vesilain (587/2011) mukaista lupaa, kun huomioidaan valtioneuvoston asetus eräistä vesialueelle sijoitettavista johdoista (146/2018) ja seuraava:*

- *Suuntaporaamalla asennettavat johdot tulee sijoittaa vähintään 1,0 m uoman pohjan alapuolelle.*
- *Hankkeessa syntyvät massat tulee läjittää, tasata ja maisemoida siten, ettei niitä huuhtoudu vesistöön. Läjitysalueet ja työstä aiheutuneet jäljet on siistittävä ympäristöön sopivaksi, jotta maisemakuvan ennalleen palautuminen on mahdollisemman nopeaa.*
- *Johdot tulee sijoittaa siten, että niistä ei aiheudu haittaa muille sijoituspaikalla oleville rakenteille, johdoille tai kaapeleille. Johdoista ei saa aiheutua pysyvää haittaa kalastukselle.*
- *Johdot on merkittävä selvästi havaittavalla tavalla maastoon.*
- *Toimenpiteistä tulee tehdä ilmoitus vesialueen omistajalle vähintään 60 vuorokautta ennen toimenpiteen suorittamista.*”

12.6.2026 saapunut, LVV:n antama lausunto koskien ehdotusta Juvan Lohen (kalanviljelylaitos, 1164865-4) vesistö- ja päästötarkkailuohjelmaksi. Toiminnanharjoittaja on toimittanut LVV:lle 24.3.2026 päivätyn ehdotuksen Juvan Lohen vesistö- ja päästötarkkailuohjelmaksi. Ohjelmassa tarkkailut on koottu yhteen asiakirjaan, johon sisältyy vesistötarkkailu Polvijoen, päästötarkkailu sekä laitoksen käyttämän vesimäärän ja Polvijoen virtaaman tarkkailu. LVV on tarkastanut tarkkailuohjelman ja katsoo, että tarkkailuohjelma täyttää ympäristöluvassa (Nro 67/2011/1, Dnro ISAVI/286/04.08/2010) tarkkailusta määrätyt velvoitteet, mutta tarkkailuohjelmaa on täydennettävä ja täsmennettävä:  
-ensimmäisen päästötarkkailun näytteenoton yhteydessä tallennettava näytepisteen koordinaatit ja lisättävä tarkkailuohjelmaan  
-laitoksen ylä- ja alapuolisten vesistötarkkailupisteiden analyysivalikoimat tulee yhdenmukaistaa  
-näytteenottoajankohta tarkennettava tarkkailuohjelmaan

6.8.2026 saapunut, päätös hallintopakkohakemukseen ojitetun suoalueen ennallistamiseksi kiinteistöllä 178-452-7-2, Juva. Etelä-Savon ELY-keskus havaitsi keväällä 2023 Juvan Rapionsuolla kiinteistöllä Porttipuro (178-452-7-2), joista ei oltu tehty vesilain 5 luvun 6 §:n mukaista ennakoilmoitusta. ELY-keskus toimitti vastapuolelle selvityspyynnön ja kehoittanut kahdesti ennallistamaan ojituksen ja palauttamaan suon vesitalouden ojitusta edeltävään tilaan. Vastapuoli oli toteuttanut ennallistamisen ilman ELY-keskuksen edellyttämää ennallistamissuunnitelmaa. ELY-keskuksen arvion mukaan ojien ennallistaminen ei ole ollut riittävää suon vesitalouden palauttamiseksi ja kehotti vastapuolta tarvittaviin toimenpiteisiin olosuhteiden palauttamiseksi. Vastapuoli totesi vastineessaan, että alueen vesitalous on palautettu ennen ojitusta vastaavaan tilaan eikä aio toteuttaa ELY-keskuksen edellyttämiä lisätoimenpiteitä. Lupa- ja valvontavirasto totesi ennallistamistoimet tehdyksi riittävässä laajuudessa ja hylkäsi hakemuksen.

31.8.2026 saapunut, päätös asiasta Siikajärven Uitonsalmen rumpusillan purkaminen ja uuden sillan rakentaminen sekä pengertien pysyttäminen, Juva. Lupa- ja valvontavirasto myöntää Uitonsalmen yksityistien tiekunnalle luvan vanhan rumpusillan purkamiseksi ja uuden sillan rakentamiseksi sekä pengertien pysyttämiselle. Lupa on voimassa toistaiseksi. Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä.

### ***Etelä-Savon pelastuslaitos***

4.8.2026 saapunut tieto onnettomuudesta. Juvan St1:n polttonaajenjakeluasemalla (Kylmäpurontie 4) asfalttipihalle päässyt valumaan maitoautosta maahan noin 300 litraa maitoa 3.8.2026 noin klo 22. Suurin osa valumasta mennyt öljynerotus- ja sadevesikaivoon. Pelastuslaitoksen tekemän tiedustelun perusteella maito ei olisi päässyt purkuputkesta eteenpäin. Vesilaitoksen mukaan paikalla ei

ole kunnan viemäriverkostoon liittyvä kaivo. Kaivossa ollut maito imettiin imuautolla ja pihan huuhtelusta kaivoon valunut maidonsekainen vesi imettiin myös imuautoon. Pelastuslaitoksen arvion mukaan maaperä tai vesistö ei olisi pilaantunut.

26.8.2026 saapunut päätös vaarallisten kemikaalien ja nestekaasun vähäisen varastoinnin hyväksymisestä, Tokmanni Oy:n myymälässä osoitteessa Tulostie 2, 51900 Juva.

### ***Karppalan konetyö Oy***

28.2.2025 saapunut, HK-Energia Oy:n nimi vaihtunut Karppalan Konetyö Oy:ksi, yrityksen y-tunnus (0790993-8) ja muut tiedot säilyneet ennallaan.

### ***Ympäristöluvan mukaiset ilmoitukset***

27.7.2026 saapunut, Kuljetusliike Matti Nykänen Oy.  
Ympäristöluvan mukainen ilmoitus maa-ainesten murskaamisesta Olikkalan kylän Vihotunsalo-kiinteistöllä (178-435-8-27).  
Murskauksen ajankohta heinäkuun viimeinen viikko.

2.9.2026 saapunut, Karppalan Konetyö Oy. Ympäristöluvan mukainen ilmoitus maa-ainesten murskaamisesta Vuorenmaan kylän Kertonen-kiinteistöllä (178-454-8-55). Ilmoitettu toiminnan ajoittumisajaksi arviolta syyskuun loppu, ajankohta tarkentuu myöhemmin.

### ***Muut***

17.6.2026 saapunut, Juvan Bioson Oy vuosiraportti

22.6.2026 saapunut, Rantasalmen kunnanhallitus. Pöytäkirjanote §190 17.6.2026: Etelä-Savon luonnon monimuotoisuuden yhteistyöryhmään nimetty Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien yhteiseksi varsinaiseksi jäseneksi Juvan ympäristösihteeri ja varajäseneksi Rantasalmen ympäristöasiantuntija.